


安全评价报告信息网上公示

项目概况	项目名称	北京欣江峰市政工程有限公司内部增设（柴油）橇装式加油装置项目安全评价		
	行业类别	第一类 4b	报告提交时间	2022.4.12
	项目简介	橇装式加油装置位于北京市朝阳区金盏乡东窑村 68 号的北京欣江峰市政工程有限公司内部，毗邻金榆路，交通条件便利，方便油品供给运输和卸车，也方便给公司内部车辆加油。该橇装式加油装置占地 60m ² ，储油总容积 25m ³ 。根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021），柴油折半计算后总容积为 12.5m ³ ，属于三级加油站。		
安全评价项目参与人员	项目评价组长	谭延彬	技术负责人	邹方永
	过程控制负责人	周媛	报告编制人	谭延彬
	报告审核人	张会平	安全评价师	李冬 臧怀壮 向鹏 康惠花 徐忠臣
	注册安全工程师	谭延彬 张会平 康惠花 周媛 向鹏 李冬 邹方永	技术专家及技术人员	——
评价活动主要信息	安全评价类型	预评价		
	到现场开展评价工作人员	谭延彬 康惠花		
	到现场开展评价工作时间及主要任务	2022.3.17，对现场进行勘验，并收集资料。		
	现场照片			



备注及其他信息 无