

安全评价报告信息网上公示

项目概况	项目名称	中石油新疆销售有限公司吐鲁番分公司托克逊阿乐惠加油站安全现状评价报告		
	行业类别	石油加工业	报告提交时间	2023.6.13
	项目简介	<p>该站总占地面积 15000m²，站房建筑面积为 237.2m²，罩棚占地面积为 408m²，建筑面积 204m²，站内设 5 座非承重埋地 FF 双层油罐，该站油罐全部处于正常投用状态，其中 2 座 40m³ 双层 FF 汽油储罐，3 座 40m³ 双层 FF 柴油储罐。折合储量为 140m³（柴油罐容积折半计算），根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）第 3.0.9 条规定属于二级加油站。站内设潜泵式加油机 3 台，加油机单列布置，其中四枪汽油加油机 1 台，双枪柴油加油机 2 台。</p>		
安全评价项目参与人员	项目评价组长	徐志伟	技术负责人	邹方永
	过程控制负责人	唐晓娟	报告编制人	徐志伟
	报告审核人	张会平	安全评价师	王晓华、刘全进、臧怀壮、苏堃
	注册安全工程师	刘全进、苏堃、杨志军、唐晓娟、张会平、邹方永	技术专家及技术人员	杨志军
评价活动主要信息	安全评价类型	安全现状评价		
	到现场开展评价工作人员	徐志伟（负责现场勘验人员）、苏堃、杨志军		
	到现场开展评价工作时间及主要任务	2022.12.15 了解项目的基本情况、对现场进行勘验； 2023.5.21 对整改情况进行了复查。		



现场照片







备注及其他信息

无