



# 安全评价报告信息网上公示

项目概况	项目名称	中石油新疆销售有限公司喀什分公司伽师东环路加油站安全现状评价		
	行业类别	石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业	报告提交时间	2024.4.3
	项目简介	<p>中石油新疆销售有限公司喀什地区伽师东环路加油站成立于2020年07月23日，该站位于新疆喀什地区伽师县铁日木乡8村一组081号，负责人：盛晓文，该站于2021年3月完成建设并进行了安全设施竣工验收，后取得了《危险化学品经营许可证》，加油站自上次完成安全评价以来再未进行改、扩建工程。该站于2023年12月14日换发《危险化学品经营许可证》，有效期限为2021年5月7日至2024年2月6日，有效期延续至2024年5月6日。许可范围：汽油、柴油。该站于2023年01月18日取得伽师县市场监督管理局核发的营业执照，站名由中石油新疆销售有限公司喀什分公司伽师夏普吐勒加油站变更为中石油新疆销售有限公司喀什分公司伽师东环路加油站。该站于2023年11月16日取得伽师县市场监督管理局核发的营业执照，站名由中石油新疆销售有限公司喀什分公司伽师东环路加油站变更为中石油新疆销售有限公司喀什地区伽师东环路加油站；负责人变更为盛晓文。</p> <p>该站占地面积6213.94m<sup>2</sup>，站房建筑面积为134.64m<sup>2</sup>，罩棚投影面积152m<sup>2</sup>，罩棚下设有2台加油机（其中1台四枪潜油泵型汽油/柴油加油机，1台双枪潜油泵型柴油加油机），站内设3台双层储罐，该站油罐全部处于正常投用状态，其中2台40m<sup>3</sup>汽油储罐，1台40m<sup>3</sup>柴油储罐。该站油品总容量120m<sup>3</sup>，折合容积为100m<sup>3</sup>（柴油罐容积折半计算），根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）第3.0.9条规定属于二级加油站。该站原拟建CNG加气设施，加油站西侧预留CNG加气设施场地，已建加气罩棚。</p>		
安全评价项目参与人员	项目评价组长	刘全进	技术负责人	邹方永
	过程控制负责人	唐晓娟	报告编制人	刘全进 黎磊
	报告审核人	李茂刚	安全评价师	王晓华 臧怀壮 徐志伟 黎磊

	注册安全工程师	刘全进、唐晓娟、邹方永	技术专家及技术人员	——
评价活动主要信息	安全评价类型	现状评价		
	到现场开展评价工作人员	刘全进（负责现场勘验人员）、黎磊		
	到现场开展评价工作时间及主要任务	2023.2.25 对现场进行勘验，2023.6.8 现场复查。		
	现场照片			







备注及其他信息

无