


安全评价报告信息网上公示

项目概况	项目名称	中石油新疆销售有限公司喀什分公司伽师红柳加油站新增洗车房项目安全预评价		
	行业类别	石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业	报告提交时间	2024.4.30
	项目简介	<p>中石油新疆销售有限公司喀什分公司拟建设中石油新疆销售有限公司喀什分公司伽师红柳加油站新增洗车房项目，地址为新疆喀什地区伽师县园区路。</p> <p>该站总占地面积 3960m²，站房建筑面积为 307.44m²，罩棚投影面积 598m²，罩棚下设有 4 台加油机（其中 2 台四枪潜油泵型汽油加油机（2023 年 2 月份由 2 枪改为 4 枪），2 台双枪潜油泵型汽油/柴油加油机），站内设 4 座双层储罐，该站油罐全部处于正常投用状态，其中 3 座 40m³ 汽油储罐，1 座 50m³ 柴油储罐。该站油品总容量 170m³，折合容积为 145m³（柴油罐容积折半计算），根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）第 3.0.9 条规定属于二级加油站。</p>		
安全评价项目参与人员	项目评价组长	徐志伟	技术负责人	邹方永
	过程控制负责人	唐晓娟	报告编制人	徐志伟 米航宇
	报告审核人	张会平	安全评价师	李茂刚 刘全进 臧怀壮 康惠花 米航宇
	注册安全工程师	刘全进、唐晓娟、邹方永、张会平、康惠花、杨志军、米航宇	技术专家及技术人员	杨志军
评价活动主要信息	安全评价类型	预评价		
	到现场开展评价工作人员	徐志伟（负责现场勘验人员）、米航宇、杨志军		
	到现场开展评价工作时间及主要任务	2023.12.1 对现场进行勘验。		




现场照片









备注及其他信息

无